

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее по тексту – ППР в РФ).

Установлено, что в МКОУ Оленинская ООШ электрическая проводка проложена по горючему основанию (нарушение п. «з» п. 35 ППР в РФ), допускается соединение электропроводов пожароопасным способом (вскрутку) (нарушение п. «а» п. 35 ППР в РФ).

Наличие в учреждении вышеуказанного нарушения требований пожарной безопасности нарушает права несовершеннолетних, посетителей и персонала МКОУ Оленинская ООШ на охрану жизни и здоровья и в случае возникновения пожароопасной ситуации создаёт реальную угрозу их жизни и здоровью.

Выявленные нарушения закона свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностными лицами учреждения обязанностей по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрена дисциплинарная ответственность.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Оленинского района Тверской области, своевременно уведомив о дате, времени и месте его рассмотрения.

2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры, направленные на устранение вышеуказанных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

3. О результатах принятых мер необходимо письменно сообщить в прокуратуру Оленинского района Тверской области в течение месяца со дня внесения представления.

Заместитель прокурора района
младший советник юстиции

Ю.А. Сапелкина

А.В. Иванова, тел.: 2-17-15